

СОГЛАСОВАНО

Технический директор-главный инженер
Свердловского филиала ОАО "Т Плюс" ПТЭЦ
" 5 " 2018г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации
ГО Первоуральск

А.С. Гузаиров
2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор-главный инженер
ОТОО "СТК" ГО Первоуральск

А.Ф. Спевак
2018г.



Температурный график 135-70 °С верхней срезой до 120°С и с прямлением для ГВС на 75°С
качественного регулирования отпуска тепла от Первоуральской ТЭЦ на 2018-2019 г.г.

ТН.В.	Тгр., °С	Тобр., °С
10	75	53
8	75	52
6	75	51
4	75	50
2	75	49
0	75	48
-2	75	47
-4	78	48
-6	82	50
-8	86	51
-10	91	53
-12	95	55
-14	99	56
-16	103	58
-18	107	59
-20	111	61
-22	115	63
-24	119	64
-26	120	64
-28	120	63
-30	120	62
-32	120	61

